

冷氣使用檢核表

校名：臺南市和順國中			檢查日期：____年____月____日				
項目	項次	檢查項目	檢查結果				備註
			符合	待檢修事項	預計完成檢修日期	實際完成檢修日期	
硬體設備	1	電盤外觀檢查（棟、樓、層、教室盤檢是否無異物或無電線破損）					
	2	冷氣室內（外）機外部無異物					
	3	冷氣機可正常控制溫度					
	4	冷氣室內（外）機外部無破損					
	5	教室冷氣電盤已開啟					
	6	遙控器可正常控制冷氣機開關及控制溫度					
	7	啟動時壓縮機無異常聲響					
	8	冷氣使用時，排水系統無異常					
	9	冷氣室內機濾網完成清洗					
能源管理系統	1	登入能源管理系統檢查設(dongle、冷氣連線狀態)可正常運作					
	2	能源管理系統可正常控制電驛(電錶)冷氣開關、溫度					
	3	儲值機(系統)可正常使用					
	4	班級冷氣讀卡機可正常使用					
	5	冷氣卡可正常使用					

附註：建議於使用前進行檢視，如有待檢修項目應儘速完成。

承辦人： 組長： 主任： 校長：